

99 年國私立高級中等學校暑期校園安全檢核表

學校名稱：

檢核日期： 年 月 日

項目	項次	安全檢核應注意事項	檢核結果				備註
			符合	校長簽名	符合	督學簽名	
校園及建物	1	暑假期間工程施工是否設置安全圍籬及警告標示，加強校園門禁管理，嚴禁非工作人員進入工地，並督導監造單位及廠商將防災機制及防救災宣導工作納入日常監造、工地管理及安全衛生相關作業持續辦理。					
	2	對颱風、豪雨來臨可能影響工地安全之外部因素，有無加強巡視，及注意受風雨影響施工作業安全之工項，適時停止部分或全部作業。例如工區外排水系統淤積或阻塞、路樹傾倒或需修剪、電桿傾斜、大型廣告招牌破損、與臨近機關工程或管線單位有施工界面問題等，應通知及協調相關權責機關儘速妥處。					
	3	屋頂通道門是否暢通。					
	4	屋頂防水層表面是否損壞(如長雜草等)。					
	5	女兒牆是否損壞。					
	6	水塔是否有裂縫。					
	7	排水孔管道是否暢通。					
	8	地下室通道是否堆放雜物影響進出					
	9	補強工程尚未施做之校舍，是否加強安全管理，並於颱風、豪雨來臨期間加強警戒，掌握狀況並及時因應，以免釀成災害。					
	10	校園內外排水系統有無疏浚。					
	11	山坡地、擋土牆有無安全之虞。					
設備	12	教學儀器、圖書、電腦實驗器材、化學藥品等是否安全存放並管制。					
	13	電器設備、發電機等有無安裝不漏電設備及防範泡水毀損措施。					
	14	消防設備是否定期檢測。					
	15	防盜、監視設施是否正常運作。					

設備	16	各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理。			
	17	安全逃生標誌是否標示。			
	18	滅火器及消防箱（栓）相關設備是否正常良好。			
	19	室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫。			
	20	教科書是否存放於二樓以上乾燥場所、防火措施是否完善、颱風季節是否會淹水。			
	21	實習教學設備是否作好防颱安全措施。			
行政措施	22	學生返校、暑期輔導、研習活動有無加強安全措施宣導。			
	23	是否加強宣導學生暑期水域活動教育，規劃安全配套措施及自我檢核。			
	24	是否加強注意校園運動安全，指定專人負責管理維護體育設施，定期檢修。			
	25	是否訂定校園災害防救計畫，並將學校相關處室納編於應變小組。			
	26	是否宣導暑期不濫用藥物、不涉足分子複雜場所、不無照駕乘汽機車、不飲酒、不吸煙、不賭博、不飆車、工讀安全、反詐騙。			
	27	有無建立重大校園安全事件應變小組，暑假期間校安通報機制是否正常運作。			
	28	有無訂定校園環境空間安全檢測自評表，並就安全缺失提出具體改進措施。			
	29	是否確實執行各項公物定期檢查、保養、維護。			
一般事項	30	危險物品儲放及管理是否符合安全規範。			
	31	緊急照明燈、不斷電系統能否正常運作。			
	32	緊急廣播系統可否正常使用。			
	33	防災、防火等救援系統、動員檢核通報系統是否暢通。			
	34	下班時間通報及救援系統是否暢通。			

一般事項	35	颱風警報發布時，有無事前檢視全校防風、防汛等防颱措施。颱風過後有無依校園災害通報系統於期間內通報。				
	36	是否加強訪客登記、管制、通報，對於校園周圍徘徊可疑人物加強監視、通報。	✓	校長王蔭晴		
	37	緊急救援(通報)系統是否暢通，獨自返校學生是否登錄、聯繫及通報(如該生導師、家長)。				
	38	是否提醒或告知社區民眾休閒運動設施使用管理規則與應注意事項，並確實登錄進出時間。	✓	校長王蔭晴		
	39	暑假期間，除行政辦公室水電管控外，不使用之空間、教室是否關閉及拔除不用之電源插頭，避免危險並節省能源。	✓	校長王蔭晴		
	40	有無利用暑假期間維護整理、綠美化校園環境，進行病媒蚊防治與消毒工作。	✓	校長王蔭晴		
其他自行檢核事項	41	辦理校外實習工讀者，有無運用青輔會製作之「求職工讀不受騙」短片宣導。				